



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»

Филиал в городе Минусинске

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП 2463070760/246301001

Комарова, ул. д. 1, г. Минусинск, 662610

Тел. (8-391-32) 5-71-96, факс 5-71-96, E-mail: minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

 Н.В. Миргородская

20 марта 2015г.

Экспертное заключение

о соответствии санитарным правилам зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

20.03.2015г.

г. Минусинск

№ 36-Д

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия (не соответствия) зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14» (далее – МКОУ «О(С)ОШ № 14») для осуществления образовательной деятельности, проведена помощником врача по гигиене питания второй категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Бабкиной И.В. в соответствии с определением о назначении экспертизы (расследования, обследования, исследования, испытаний и иных видов оценок) начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Минусинске Малегиной Т.И. от 26.01.2015г. № 56/гу.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с «Порядком организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», утвержденного приказом Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экс-

пертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы использовались следующие нормативные документы:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» с изменениями и дополнениями» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее - СП 3.1/3.2.3146-13).
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (далее - СанПиН 42-128-4690-88).
6. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (далее - СанПиН 2.2.4.548-96).
7. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее - СП 3.5.3.3223-14).
8. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» (далее - СанПиН 3.5.2.1376-02).
9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее - СП 3.5.1378-03).
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
11. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее - СП 3.1.2.3114-13).
12. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (далее - СП 3.1.2.3109-13).
13. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (далее - СанПиН 3.2.3215-14).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы следующие материалы:

1. Протокол измерений физических факторов № 64-Б от 19.03.2015г, выполненный аккредитованным в установленном порядке ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске.

2. Копия Устава МКОУ «О (С)ОШ № 14».

3. Копия муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специализированный полигон с МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» № 1308/1 от 03.02.2015г.

4. Копия муниципального контракта на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с индивидуальным предпринимателем Кривобоковым В.А. № 1308/3 от 04.02.2015г.

5. Копия муниципального контракта на отпуск питьевой воды и прием сточных вод МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» № 1505 от 16.01.2015г.

6. Копия контракта на оказание услуг по дератизации/дезинсекции с ООО «Дез-Сервис» от 03.02.2015 г. № 1900/4ФБ.

7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005821314.

8. Копия технической инвентаризации основных строений с экспликацией.

9. Копия учебного плана с пояснительной запиской на 2014-2015 учебный год.

10. Годовой календарный график на 2014-2015 учебный год.

11. Список работников МКОУ «О(С)ОШ № 14».

12. Копии сертификатов соответствия на дезинфицирующие средства.

13. Копия расписания занятий на 2014-2015 учебный год.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводилась по следующим направлениям:

1. Общие сведения.

2. Экспертиза соответствия размещения МКОУ «О(С)ОШ № 14» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

3. Экспертиза соответствия устройства и содержания здания, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества МКОУ «О(С)ОШ № 14» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

4. Выводы.

1. Общие сведения

МКОУ «О(С)ОШ № 14» (юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12, ИНН 2455020766, ОГРН 1022401538554) заявлено на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (не соответствия) зданий, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества для осуществления образовательной деятельности на следующие виды услуг:

3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.

4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.

Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся и адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Общее количество обучающихся на момент проведения экспертизы – 170 человек. Форма обучения очная и заочная.

2. Экспертиза соответствия размещения МКОУ «О(С)ОШ № 14» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ «О(С)ОШ № 14» (далее - общеобразовательное учреждение), заявленный на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, расположено в зоне жилой застройки по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12, за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов гаражей, автостоянок, автомагистралей. В районе его размещения отсутствуют объекты железнодорожного транспорта, маршруты взлета и посадки воздушного транспорта. Через территорию учебного корпуса не проходят магистральные инженерные коммуникации поселкового назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 2.2.), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.п. 5.1, 7.1.12.).

Исходя из своего функционального назначения образовательное учреждение не является потенциальным источником химического и биологического загрязнения атмосферного воздуха, почвы и физического воздействия на здоровье человека и среду обитания, в том числе шумового, в связи с этим он в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не классифицируется и для него не требуется организация санитарно-защитной зоны.

Здание общеобразовательного учреждения предназначено для организации процесса обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, при которых дети не посещают образовательное учреждение, а обучаются, находясь на дому (посредством информационных коммуникационных сетей (интернет)). Связи с чем, организация территории; выделение функциональных зон; оборудование физкультурно-спортивной площадки, учебных помещений; организация питания, медицинского обслуживания не требуется, что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Экспертиза соответствия устройства, содержания и оборудования общеобразовательного учреждения МКОУ «О(С)ОШ № 14» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Общеобразовательное учреждение расположено в отдельно стоящем одноэтажном приспособленном здании. Прилегающая к зданию территория благоустроена, в том числе подъездные пути заасфальтированы. Территория участка по периметру имеет зеленые насаждения. На прилегающей территории оборудована площадка для сбора и временного хранения мусора с одним металлическим контейнером с крышкой, который размещен на площадке с твердым основанием, превышающим размеры его основания на 1,0 м во все стороны. Площадка с контейнером находится на расстоянии не менее 25 м от окон здания (нормируется - не менее 25 м). Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 3.7.), СП 42-128-4690-88 (п.п. 2.2.3, 6.3.).

Вывоз мусора осуществляется при заполнении контейнера не более 2/3 объема, но не реже одного раза в неделю специализированным автотранспортом МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» по муниципальному контракту на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специализированный полигон № 1308/1 от 03.02.2015г. (копия прилагается), что отвечает требованиям СП 42-128-4690-88 (п. 1.5.).

Перед входом в здание общеобразовательного учреждения установлены урны для сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения. Территория очищена от мусора, находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Указанное соответствует требованиям СП 42-128-4690-88 (п.п. 4.1, 6.3.).

В здании общеобразовательного учреждения выделены следующие помещения: кабинет директора 18,4 кв.м., методический кабинет 15,7 кв.м., учебная аудитория ИКТ 83,5 кв.м., учебная аудитория ИКТ 81,3 кв.м., помещение социальной адаптации 81,3 кв.м., холл 35,7 кв.м., туалетная комната 10,0 кв.м., туалетная комната для мужчин 6,6 кв.м.

Гардеробная для обучающихся размещена в холле на первом этаже, что не противоречит требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 4.5.).

В подвале общеобразовательного учреждения размещены следующие помещения: гардеробная для верхней одежды персонала, бытовое помещение для персонала, подсобные помещения.

Учебные помещения не размещены в подвальных и цокольных этажах зданий, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 4.2.). Высота учебных помещений - 4,45 м.

Внутренняя отделка помещений в учебных и административных помещениях выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими: водостойкие акриловые и масляные краски. Для окраски потолков использованы водоэмульсионная краска. В качестве напольного покрытия в учебных помещениях использован линолеум и деревянное покрытие, в помещениях туалетных полы выложены керамической плиткой. Для внутренней отделки санузлов использована керамическая плитка в сочетании с водоэмульсионными красками.

Система водоснабжения и канализования централизованные от городских сетей (муниципальный контракт на отпуск питьевой воды и прием сточных вод МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» № 1505 от 16.01.2015г.). Разводка холодной и горячей воды подведена в помещения туалетов к раковинам для мытья рук с установкой смесителей.

Отопление помещений общеобразовательного учреждения централизованное и осуществляется за счет подключения внутренних системы к наружным централизованным сетям отопления. В качестве нагревательных приборов используются металлические пластинчатые радиаторы, которые расположены вдоль наружных стен под оконными проемами. Поверхность отопительных приборов гладкая, доступная для проведения влажной уборки и дезинфекции. Теплоносителем системы отопления является горячая вода.

Во всех помещениях оборудованы оконные фрамуги для естественного проветривания. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями. На момент проведения экспертизы форточки и фрамуги функционируют.

Освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей естественное и искусственное, в остальных помещениях (гардеробная, бытовое помещение, подсобные помещения, санузлы) искусственное. Система искусственного освещения общая потолочная. Искусственное освещение в учебных помещениях представлено светильниками с люминесцентными лампами, в помещениях санузлов светильники с лампами накаливания. Чистка светильников проводится не реже 2 раз в год. Перегоревшие лампы заменяются своевременно. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (п.п. 2.1.1, 3.3.2, 3.3.3.).

Измеренная искусственная освещенность в кабинете информатики № 1 на рабочем месте преподавателя (поверхность рабочего стола с ПЭВМ № 1) при комбинированном освещении составила 510 лк (нормируется 300-500 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.3.).

Измеренная искусственная освещенность в кабинете информатики № 1 на рабочем месте преподавателя (поверхность рабочего стола с ПЭВМ № 2) при комбинированном освещении составила 517 лк (нормируется 300-500 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.3.).

Измеренная искусственная освещенность в кабинете информатики № 1 на рабочем месте преподавателя (поверхность рабочего стола с ПЭВМ № 3) при комбинированном освещении составила 513 лк (нормируется 300-500 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.3.).

Измеренная искусственная освещенность в кабинете информатики № 1 на рабочем месте преподавателя (поверхность рабочего стола с ПЭВМ № 4) при комбинированном освещении составила 521 лк (нормируется 300-500 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.3.).

Набор и состав помещений определен в соответствии с направленностью образовательной программы. Учебная аудитория для занятий оборудована рабочими местами для преподавателей. В учебной аудитории установлены 13 индивидуальных кабин с установкой столов, стульев, для методической литературы установлены два шкафа, стеллажи, столы для проведения конференций и индивидуальных занятий, проектор, интерактивная доска, маркерная доска.

Конструкции ПЭВМ обеспечивают возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Корпуса ПЭВМ, клавиатуры окрашены в черные и серые тона. Корпусы ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ имеют матовую поверхность. Конструкции ВДТ предусматривают регулирование яркости и контрастности. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п.п. 2.8, 2.9.).

Учебные кабинеты, где расположены ПЭВМ имеют естественное и искусственное освещение, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.1.). Оконные проемы оборудованы регулирующими устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.2.).

В кабинетах используются ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидко-кристаллические). Площади на одно рабочее место пользователей ПЭВМ составляют более 4,5 кв.м. (нормируется – 4,5 кв.м.). Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.4.).

Для внутренней отделки стен и потолков помещений, где расположены ПЭВМ, использованы диффузно отражающие материалы, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.5.).

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.7.). Рабочие места в учебных помещениях с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, техно-логического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ, не размещены, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 3.8.).

Учебный процесс строится на основании учебного плана, разработанного в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ № 322 от 09.02.1998г; приложения к приказу Минобразования РФ № 322 от 09.02.1998г.

В МКОУ «О(С)ОШ № 14» установлена шестидневная учебная неделя, в третью смену. Учебные занятия начинаются с 1 сентября.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, что соответствует требованиям СанПиН

2.4.2.2821-10 (п. 10.3.). Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.4.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет по очной форме обучения: 9 класс - 26 академических часов в неделю, 10-12 класс - 23 академических часа в неделю; по заочной форме обучения: 8-12 класс по 14 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.5.).

В учебных аудиториях 2 раза в день проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. В них организована естественная вентиляция посредством фрагуг и форточек в боковых оконных проемах, обеспеченных фиксирующей арматурой. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 4.4.). Рабочие столы с ВДТ в кабинетах ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает слева. Естественное освещение организовано посредством боковых оконных проемов. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.1.).

Искусственное освещение в перечисленных помещениях осуществляется за счет систем общего равномерного освещения с использованием люминесцентных ламп, что не противоречит требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 6.2.), СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 7.2.2.).

Чистка стекол оконных рам и светильников, замена перегоревших ламп осуществляется своевременно, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 7.2.9.).

Рабочие места преподавателей, требующие высокой концентрации внимания, изолированы друг от друга перегородками высотой 2 метра. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет не менее 1,2 м, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п.п. 9.1, 9.3.).

Экраны видеомониторов находятся от глаз пользователей на расстоянии 500-600 мм (нормируется - не ближе 500 мм.), что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 9.4.).

Конструкция стульев для преподавателей обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе с ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 9.6.).

В общеобразовательном учреждении влажная уборка помещений проводится техническим персоналом два раза в день. Ежедневная влажная уборка проводится с применением моющих средств, разрешенных для

применения в установленном порядке. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетной комнате в отсутствии обучающихся. Уборка туалетов проводится постоянно с применением дезинфицирующих средств. В туалетах для чистки унитазов имеются дезинфицирующие средства. Имеются емкости со вставленными одноразовыми пакетами для сбора мусора, туалетная бумага, мыло, одноразовые полотенца для рук. Обработка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в помещении служебного туалета. Для хранения уборочного инвентаря установлен шкаф. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен в достаточном количестве (ведра, швабры, ветошь), промаркированы и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для санузлов с сигнальной маркировкой выделен. Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в шкафу для уборочного инвентаря. Указанное отвечает требованиям СП 3.5.1378-03 (п. 2.7.), СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 12.3, 12.4, 12.6, 12.8, 12.11.).

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в здании МКОУ «О(С)ОШ № 14» проводятся специализированной организацией по контракту на оказание услуг по дератизации/дезинсекции с ООО «Дез-Сервис» от 03.02.2015г. № 1900/4ФБ. Основные мероприятия по защите от грызунов и насекомых проведены: входные двери выполнены из материалов, устойчивых к повреждению грызунами; конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей, применены; места прохода коммуникаций в перекрытиях и стенах герметизированы; воздуховоды естественной вентиляции закрыты решетками; швы и стыки плит перекрытий герметичны. Наличие свежих погрызов, жилых нор, помета, живых зверьков не обнаружено. Удаление мусора в одноразовых пакетах, осуществляется ежедневно. Указанное отвечает требованиям СанПиН 3.5.2.1376-03 (п.п. 5.2, 5.3).

Количество работающего персонала в МКОУ «О(С)ОШ № 14» - 34 человека, из них: 1 — директор, 23 учителей, 2 лаборанта, 2 вахтера, 2 технического персонала, делопроизводитель, 3 рабочих. Работники имеют личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований в соответствии с приказом № 302н от 12.04.2011г. В личных медицинских книжках имеются отметки заключения врача о допуске по результатам медицинского обследования, что соответствует требованиям СанПиН СП 3.1/3.2.3146-13 (п. 7.6.). В целях активного выявления и предупреждения распространения паразитарных болезней весь персонал ежегодно проходит исследование на паразитарные заболевания, что соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 (п. 4.12.). Работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. В медицинских книжках персонала, занятого образовательной

деятельностью, имеются сведения о прививках в том числе против дифтерии, что соответствует требованиям СП 3.1.2.3109-13 (п. 8.1.). Персонал учреждения (100 %) прошел предварительные и периодические медицинские осмотры. Указанное соответствует требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 (п.п. 7.1, 7.6.). Крупно-кадровые флюорографические исследования персонала на наличие туберкулеза проводятся ежегодно, что соответствует требованиям СП 3.1.2.3114-13 (п.п. 4.1, 4.13).

В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни работники МКОУ «О(С)ОШ № 14» прошли санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию (27.03.2015г.), что соответствует требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 (п.п. 8.1, 8.2).

4. Выводы

Здание, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество МКОУ «О(С)ОШ № 14» для осуществления образовательной деятельности по:

- реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Заключение

Здание, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14» (юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12, ИНН 2455020766, ОГРН 1022401538554) расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 12, для осуществления образовательной деятельности по:

3. Реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования;

4. Реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования

соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» с изменениями и дополнениями», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и потребления», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Приложение: на 45 л. в 1 экз.

1. Протокол измерений физических факторов № 64-Б от 19.03.2015г, выполненный аккредитованным в установленном порядке ИЛП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске.
2. Копия Устава МКОУ «О(С)ОШ № 14».
3. Копия муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на специализированный полигон с МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» № 1308/1 от 03.02.2015г.
4. Копия муниципального контракта на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с индивидуальным предпринимателем Кривобоковым В.А. № 1308/3 от 04.02.2015г.
5. Копия муниципального контракта на отпуск питьевой воды и прием сточных вод МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» № 1505 от 16.01.2015г.
6. Копия контракта на оказание услуг по дератизации/дезинсекции с ООО «Дез-Сервис» от 03.02.2015 г. № 1900/4ФБ
7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005821314.
8. Копия технической инвентаризации основных строений с экспликацией.
9. Копия учебного плана с пояснительной запиской на 2014-2015 учебный год.
10. Годовой календарный график на 2014-2015 учебный год.
11. Список работников МКОУ «О(С)ОШ № 14».
12. Копии сертификатов соответствия на дезинфицирующие средства.


13. Копия расписания занятий на 2014-2015 учебный год.

Помощник врача по
гигиене питания
второй категории



И.В. Бабкина

Согласовано:
Заместитель главного врача
врач по общей гигиене



И.В. Горяева